



Rez vykopem ve volném terénu pro kabel NN

Technické řešení:

Stavba reši zřízení nové elektrické přípojky v Drahoňině s požadovaným hlavním jističem 3x25A. Na podpěrném bodě č. 1 umístěném na pozemku p.č.: 1079/1 bude proveden svod kabelem AYKY-J 4x35, který bude zemi dále pokračovat k pozemku p.č. 485 a bude ukončen v pojistkové skříni SZJ; X3 (SS100 v plastu bílý) umístěné na hranici pozemku p.č. 485. Kabel bude uložení ve volném terénu v hloubce min. 0,7 m.

Poznámky:

Nápořevá hladina NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1.

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV je 1 m po obou stranách krajního kabelu. Ochranné pásmo elektrické stanice je 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech. Ochranné pásmo nadzemního vedení do napětí 35 kV je 7 m od krajního vodiče po obou stranách (dle Energetického zákona 458/2000 Sb., § 314/2009, § 46 Ochranná pásma). Bude respektována min. vzdálenost od ostatních objektů a zařízení infrastruktury dle ČSN 73 6005. Základní síť podzemní a nadzemní infrastruktury je pouze orientační, přesné určení polohy nového vedení NN bude provedeno při realizaci po vyřízení stávajících sítí. Před započátím vlastních montážních (výkopových) prací je nutné dožít správu stávajících podzemních zařízení, tj. zrovnu ověřit existenci stávajícího podzemního zařízení.

- Legenda**
- Stávající zařízení ČEZ VN:
 - nadzemní vedení
 - uzemnění
 - úsekový odpínač
 - betonový sloup
 - transformační stanice VN/NN
 - přívadový stožár
 - Stávající zařízení ČEZ NN:
 - kabelové zemní vedení
 - nadzemní vedení
 - betonový sloup
 - pojistková skříň
 - uzemnění
 - zvední konzole
 - sřešník
 - Montáž zařízení ČEZ NN:
 - kabelové zemní vedení
 - pojistková skříň
 - kanalizační
 - Stávající síť:
 - kanalizační
 - Ostatní značky:
 - silnice
 - výhledy, vstupy
 - výškopis
 - plochy
 - opěrné zdi
 - hrany budov
 - rozhraní ploch
 - hranice KN stavu
 - slučky
 - číslo KN stavu

Vypracoval: Tomáš Šýk	Kce:	Drahoňín, DO, parc.č.1592 - KNN	Číslo výkresu:	C2
Pracovník: Ing. Karel Křížek	Investor:	ČEZ Distribuce, a.s.	Číslo zakázky:	506020861901
Schválil: Ing. Karel Křížek		Teplická 874/8	Služba PD:	DPS
		405 02 Děčín IV	Datum:	03/2021
			Formát:	A3
			Měřítko:	1 : 500
			Aditivní číslo:	GA-506020861901-C2
OMEXOM Na Stráně 19296 CZ - 323 00 Píseň - Bolevec tel. +420 373 303 111		OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Stráně 19296 CZ - 323 00 Píseň - Bolevec tel. +420 373 303 111		Název dokumentace: Koordináční situační výkres k.ú. Drahoňín